












**LEGENDE DES PORTES PIETONS COUPE-FEU**


- PORTE CF 1h - EI 60
- PORTE CF 90min - EI 90
- PORTE CF 2h - EI 120

**LEGENDE DE SECURITE INCENDIE**

-  Mur coupe-feu RE 120
-  Mur coupe-feu REI 240
-  Ecran thermique REI 120
-  Limite de cantons de désenfumage  
Surface  $\geq 1650 \text{ m}^2$  / L. max. < 60 ml
-  Poste de contrôle sprinkler / Porte RIA  
Issue de secours
-  Lanterneau fixe d'éclairage naturel entrepôt.  
Dimensions 200 x 300 mm
-  Lanterneau fixe d'éclairage naturel  
Dimensions 200 x 300 mm / Surface 4,82 m<sup>2</sup>
-  Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et chaleur.  
Dimensions 600 ouverture et fermeture automatique de  
désenfumage par commandes à carotères CO<sub>2</sub>
-  Zone de rétention des eaux d'extinction

[illegible]

**JJA CROIXRAULT**  
PROJET DE PLATEFORME LOGISTIQUE  
ZAC DE LA MINE D'OR  
80290 - CROIXRAULT



DEMANDEUR :



JJA  
157, rue Charles FLOQUET  
Bâtiment 3  
93155 - LE BLANC-MESNIL  
T: 01 48 65 85 00

A.26-GL  
165 bis, RUE  
75015 - PAR  
T: 09 70 75 5

**CONCEPTEUR REALISATEUR :**  
**BEG** 31, Rue Henri F...  
CS 46215  
45062 - ORLEA...  
T: 02 38 51 56 2

**AGISTE :**  
PATRICK MERLIER  
21, rue Neuve  
80200 SOYECOURT  
T: 06 25 77 46 11

**BETICPE :**  
**BEG** 31, Rue Henri F...  
CS 46215  
45062 - ORLEA...  
T: 02 38 51 56 2

Poincaré INS Codex 2 22	
-------------------------------	--

**DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE**

## PLAN RDC DE SECURITE INCENDIE

<b>ECHELLE :</b>	1 : 500	<b>DATE :</b>	27/03/2020	<b>FORMAT :</b>	A0+1
------------------	---------	---------------	------------	-----------------	------

1714 A26-GL ARC APD SIT PLN 00 -

**ANX 01**