


Surface plancher

Abri palettes

Bureaux

Entrepôt

Locaux techniques



- LEGENDE DES PORTES PIETONS COUPE-FEU**
- PORTE CF 1h - EI 60
 - PORTE CF 2h - EI 120
 - PORTE CF 4h - EI 240
- LEGENDE DE SECURITE INCENDIE**
- Mur coupe-feu REI 60
 - Mur coupe-feu REI 120
 - Mur coupe-feu REI 240
 - Ecran thermique REI 120
 - Limite de cantons de désenfumage
 - Surface < 1650 m² sg - L max. < 60 m
 - Poste de contrôle sprinkler / Poste RIA Issue de secours
 - Lanterneau fixe d'éclairage naturel entrepôt.
 - Lanterneau de désenfumage.
 - Dimensions 200 x 300 sg - SUE 4,62 m²
 - Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et chaleur.
 - Commande d'ouverture et fermeture lanterneaux de désenfumage par commandes à catousses CO₂.
 - Zone de rétention des eaux d'extinction

Propriété intellectuelle.
L'article L1111 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l'architecte «... seul sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » qui « comporte » des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. »
L'article L652-2 du Code du Patrimoine stipule que « le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont apposés sur l'une de ses façades extérieures ».

Responsabilité de l'architecte.
La responsabilité de l'architecte ne peut être recherchée que : dans les limites de la mission que le maître d'ouvrage choisit de lui confier.
Dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, permis d'aménager...) le sont dans ce seul cadre réglementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l'architecte par l'utilisation qu'il en serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d'appel d'offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre de dossier d'appel d'offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu'à titre indicatif ; ils ne sauraient remplacer les plans d'exécution pour visa du maître d'œuvre d'exécution et approbation du bureau de contrôle ; la charge de l'entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l'entreprise en charge de l'exécution de son marché d'informer le maître d'ouvrage et l'architecte de toutes contradictions éventuelles, dans les pièces écrites, qui lui sont soumises, ou modifications qui s'avèreraient selon elle nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et équipements dans le respect des normes en vigueur.

LE BOSQUEL A16

PROJET DE PARC LOGISTIQUE

801 60 - LE BOSQUEL



MAITRE D'OUVRAGE :

L'EUROPEENNE
Rue du MOULIN
80850 - BERTEAUCOURT-LES-DAMES
T: 06 83 84 54 94

CONCEPTION - REALISATION :

AXESS
AXESS Grands Projets
8, rue Henri Rochefort
75017 - Paris
Tel : +33 (0)1 12 99 69 33

PAYSAGISTE CONCEPTEUR :

P.E.A.U. NEUVE
Patrick MERLIER
21, rue Neuve
80200 - SOYE-COURT
Tel : +33 (0)6 25 77 46 11

ARCHITECTE :

A26 GL
A26 GL
165 bis, rue de VAUGIRARD
75015 - PARIS
T: 09 70 75 52 80

BET ENVIRONNEMENT :

B27 SDE
B27 SDE
19 Bis, avenue Léon Gambetta
92120 MONTROUGE
Tel : +33 (0)1 46 94 80 64

BET VRD :

EVA
EVA
Rue du MOULIN
80850 - BERTEAUCOURT-LES-DAMES
T: 02 22 52 79 49

Conception: N BAEHR

Approuvé par: S ONSES

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PLAN RDC DE SECURITE INCENDIE

BATIMENT A

ECHELLE : 1 : 500 DATE : 31/05/2022 FORMAT : A1+2

1803 - A26-GL - ARC - PC - A

ANX A1