

LEGENDE DES PORTES PELOTONS COUPE-FEU

- PORTE CF 1h - E 60
- PORTE CF 2h - E 120
- PORTE CF 4h - E 240

LEGENDE DE SECURITE INCENDIE

- Mur coupe-feu RB 60
- Mur coupe-feu RB 120
- Mur coupe-feu RB 240
- Ecran thermique RB 120
- Limite de cantons de désenfumage
- Surface < 1450 m² sq - L. max. < 60 m
- Porte de contrôle sprinkler / Porte RA issue de secours


- Lanternneau fixe d'éclairage naturel entrapôt
- Dimensions 200 x 300 sq
- Lanternneau de désenfumage
- Dimensions 200 x 300 sq - SUE 4,62 m²

- DENIC Dispositif d'évacuation naturelle des fumées et du chaleur
- Commande d'ouverture et fermeture lanternneau de désenfumage par commandes à cartouches CO₂

- Zone de rétention des eaux d'extinction

**Propriété intellectuelle.**  
L'architecte s'engage à garantir la propriété intellectuelle des plans et documents qu'il a créés, et à s'opposer à toute réimpression, reproduction ou utilisation non autorisée de ces documents sans son accord écrit préalable.  
**Responsabilité de l'architecte.**  
L'architecte ne peut être responsable que dans les limites de la mission qui lui est confiée.  
**Dossier de demande d'autorisation d'urbanisme.**  
Les documents plans et plans annexes déposés dans le cadre d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis de modifier, permis d'aménager, etc.) sont déposés en son nom et sous son contrôle. L'architecte ne peut être responsable que dans les limites de la mission qui lui est confiée.  
**Dossier d'appel d'offres et marchés de travaux.**  
Les documents plans et plans annexes déposés dans le cadre d'un dossier d'appel d'offres ou de marchés de travaux ne sont pas soumis à son contrôle et ne sont fournis qu'à titre indicatif. Il ne saurait engager sa responsabilité en matière d'exécution et d'approvisionnement du bureau de commandes à la charge de l'entrepreneur dans le cadre de son marché.  
**Dossier d'entretien en charge de l'exécution.**  
L'architecte ne peut être responsable que dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne saurait engager sa responsabilité en matière d'exécution et d'approvisionnement du bureau de commandes à la charge de l'entrepreneur dans le cadre de son marché.

LE BOSQUEL A16  
PROJET DE PARC LOGISTIQUE  
80160 - LE BOSQUEL



**MAÎTRE D'OUVRAGE :**  
**L'EUROPEENNE**  
Rue du Moulin  
80000 - BERTEAUCOURT-LES-DAMES  
T: 03 85 84 54 94

**ARCHITECTE :**  
**A26 GL**  
165 bis rue de VAUGIRARD  
75015 - PARIS  
T: 01 70 75 53 80

**CONCEPTION-REALISATION :**  
**AXESS**  
AXESS Grands Projets  
8 rue Pierre Rochefort  
75017 - Paris  
Tél: +33 (0)1 12 99 69 33

**SET ENVIRONNEMENT :**  
**B27 SDE**  
827 SDE  
19 bis rue Léon Gambetta  
92120 MONTEUCHE  
Tél: +33 (0)1 46 84 80 64

**PAYSAGISTE CONCEPTEUR :**  
**P.E.A.U. NEUVE**  
Pascal MERIER  
21 rue Neuve  
80000 - BERTEAUCOURT  
Tél: +33 (0)3 25 77 46 11

**SET VRD :**  
**EVA**  
Rue du Moulin  
80000 - BERTEAUCOURT-LES-DAMES  
T: 02 22 52 79 49

Conception: N.BAEHR Approuvé par: S.ONSES

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PLAN DE SECURITE INCENDIE - NIVEAU SUPERIEUR  
BATIMENT B

ECHELLE : 1 : 500 DATE : 31/07/2023 FORMAT : A0 ANX B2  
1803 - A26-GL - ARC - PC - B - E